



## PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS  
 AGUA CRUDA RIO BRAVO  
 ABRIL 2024

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	22.8	24.5	23.6	22.7	22.5	28.1	25.3	27.8	29.6	29.3	34.5	31.9	29.2	37.0	31.2	40.7	36.6	33.0	24.3	22.9	26.3	25.0	28.6
P.H.	7.8	8.0	8.3	8.0	8.1	7.5	7.7	7.8	8.1	7.6	8.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.4	7.6	7.8	7.1	8.0	7.7	8.0	7.8
ALCALINIDAD TOTAL	114	132	146	150	160	125	101	112	120	129	134	115	96	113	130	136	127	124	140	135	135	125	127
DUREZA TOTAL	310	360	284	294	372	269	281	273	250	225	267	248	233	267	250	264	235	245	252	265	274	224	270
DUREZA DE CALCIO	124	110	130	160	130	160	150	172	144	116	126	135	121	156	150	164	128	124	142	130	145	120	138
DUREZA DE MAGNESIO	186	250	154	134	242	109	131	101	106	109	141	113	112	111	100	100	107	121	110	135	129	104	132
CLORUROS	260	225	236	190	186	130	169	138	115	108	126	115	114	145	113	112	110	115	120	122	120	115	145
SDT	521	547	582	542	981	538	484	443	556	585	541	523	458	588	497	520	485	483	461	470	482	436	533
TEMPERATURA °C	24.1	24.0	22.8	22.5	23.1	26.1	24.9	24.0	21.0	23.5	24.0	23.0	23.0	25.9	26.2	21.7	22.4	24.4	25.5	25.9	26.2	23.2	24.0

AUTORIZÓ:

*Edna Soto Lozano*  
 IQ. EDNA MARISSA SOTO LOZANO  
 JEFA DE LABORATORIO

Vo. Bo.

*[Signature]*  
 BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO  
 COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón  
 Col. Longoria  
 Cd. Reynosa, Tamaulipas, México  
 www.comapareynosa.gob.mx



02/05/2024  
*[Signature]*

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
 ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO  
 RESIDENCIA GENERAL  
 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL AGUA