

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO


ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS AGUA CRUDA CANAL RODHE ABRIL 2024

RESULTADOS EN MG/LT


FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	50.7	30.6	42.3	42.7	46.6	31.9	20.8	28.5	38.3	40.9	32.5	28.1	37.4	27.7	40.2	28.5	20.5	28.5	30.7	32.6	45.4	32.2	34.4
P.H.	7.5	7.5	8.2	8.3	8.1	7.6	7.7	8.0	8.0	7.9	8.1	8.2	8.1	7.9	7.7	7.5	7.6	7.1	7.7	8.1	8.0	8.0	7.8
ALCALINIDAD TOTAL	110	116	136	140	150	112	106	104	110	116	127	110	113	122	114	120	128	114	130	132	116	116	120
DUREZA TOTAL	496	440	462	460	500	414	443	432	426	436	360	390	381	404	400	392	422	424	430	419	376	426	424
DUREZA DE CALCIO	222	180	200	156	220	201	230	187	205	212	180	186	150	161	197	185	193	160	224	190	213	210	194
DUREZA DE MAGNESIO	274	260	262	304	280	213	213	245	221	224	180	204	231	243	203	207	229	264	206	229	163	216	231
CLORUROS	370	350	345	301	330	298	277	287	281	294	198	236	240	250	249	245	243	260	280	284	250	254	278
SDT	874	811	613	811	815	990	909	854	983	1137	910	888	782	1009	855	863	896	840	873	854	839	757	871
TEMPERATURA oC	26.0	24.7	23.2	22.0	22.0	23.6	25.1	24.1	21.0	23.8	24.1	23.1	23.0	26.2	26.3	22.1	22.4	24.0	25.6	26.0	26.1	23.1	24.0

AUTORIZÓ:

Edna Marissa Soto Lozano
 IQ. EDNA MARISSA SOTO LOZANO
 JEFA DE LABORATORIO

Vo.Bo.

 BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
 COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
 Col. Longoria
 Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
 www.comapareynosa.gob.mx

08/05/2024

 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA